

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(КП «ВУВКГ» ММР)**

вул. Дніпровська, 2-А, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400

тел/факс (05665) 6 01 14

E- mail: office@mgvk.dp.ua

Код ЄДРПОУ 03340989

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер КП «ВУВКГ» ММР

Андрій МИХАЙЛИК



**АКТ
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ**

Звітний період:	05.07.2024р.-31.07.2024р.
Об'єкт вимірювання:	питна вода на виході у розподільну водопровідну мережу з насосно-фільтрувальної станції II-го підйому <u>КП «ВУВКГ» ММР</u>
Документ, що регламентує показники об'єкту вимірювання:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період:	на виході у розподільну водопровідну мережу НФС II-го підйому КП «ВУВКГ» ММР відібрано – <u>668</u> проб, виконано по ним – <u>3099</u> вимірювань; у розподільній водопровідній мережі КП «ВУВКГ» ММР відібрано – <u>36</u> проб, виконано по ним – <u>162</u> вимірювань

Результати вимірювань:

№ з/п	Найменування показника об'єкту вимірювання	Одиниці вимірювання	Фактичне значення показника об'єкту вимірювання*	Нормативне значення показника об'єкту вимірювання
1	2	3	4	5
1	Запах 20°/60°	бали	0/1хл	≤2
2	Забарвленість	градуси	18,77	≤20,0 (≤35,0) ¹
3	Каламутність	мг/дм ³	<0,58	≤0,58 (≤2,03) ¹
4	Смак та присмак	бали	0	≤2
5	Водневий показник	одиниці рН	7,60	6,5 – 8,5
6	Залізо загальне	мг/дм ³	0,106	≤0,2 (≤1,0) ¹
7	Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	3,26	≤7,0 (≤10,0) ¹ (1,5 – 7,0) ²
8	Загальна лужність	ммоль/дм ³	2,60	(0,5 – 6,5) ²
9	Кальцій	мг/дм ³	47,29	(25,0 – 75,0) ²
10	Магній	мг/дм ³	10,94	(10,0 – 50,0) ²
11	Марганець	мг/дм ³	0,027	≤0,05 (≤0,5) ¹
12	Мідь	мг/дм ³	0,101	≤1,0
13	Поліфосфати	мг/дм ³	0,153	≤3,5
14	Сульфати	мг/дм ⁵	37,50	≤250,0 (≤500,0) ¹
15	Сухий залишок	мг/дм ³	306,68	≤1000,0 (≤1500,0) ¹ (200,0 – 500,0) ²
16	Хлориди	мг/дм ³	33,00	≤250,0 (≤350,0) ¹
17	Хлор залишковий зв'язаний	мг/дм ³	0,93	(0,8 – 1,2) ³
18	Нафтопродукти	мг/дм ³	0,072	≤0,1
19	Поверхнево активні речовини аніонні	мг/дм ³	<0,01	≤0,5
20	Феноли леткі	мг/дм ³	<0,001	≤0,001
21	Алюміній	мг/дм ³	0,264	≤0,5
22	Азот амонійний	мг/дм ³	0,242	≤0,5 (≤2,6) ¹

1	2	3	4	5
23	Миш'як	мг/дм ³	<0,01	≤0,01
24	Натрій+ Калій	мг/дм ³	26,25	≤200,0 (2,0 – 20,0) ²
25	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³	1,76	≤50,0
26	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³	0,0058	≤0,5
27	Фториди	мг/дм ³	0,212	≤1,5 (0,7 – 1,2) ²
28	Перманганатна окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	7,96	≤5,0
29	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	23	≤50
30	Загальні колиформи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
31	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
32	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
33	Колифаги	БУО/см ³	відсутність	відсутність

Примітки:


1 – Норматив, зазначений у дужках, КП «ВУВКГ» ММР має право використовувати в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу.

2 – Діапазон концентрацій у дужках є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

3 – П. 3.14. ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» встановлює обов'язкові межі (необхідний інтервал) для показника.

* – У таблиці надано середній показник (вода питна на виході у водопровідній мережі та вода питна у розподільній водопровідній мережі) за звітний період.

Завідуюча ХБЛ м/в



Марина БАЙДАКОВА

№ п/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення показника	Норматив
1	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	23	≤50
2	Загальні колиформи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
3	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
5	Колифаги	БУО/см ³	відсутність	відсутність
6	Перманганатна окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	7,96	≤5,0
7	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³	1,76	≤50,0
8	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³	0,0058	≤0,5
9	Фториди	мг/дм ³	0,212	≤1,5 (0,7 – 1,2) ²
10	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	23	≤50
11	Загальні колиформи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
12	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
13	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
14	Колифаги	БУО/см ³	відсутність	відсутність
15	Перманганатна окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	7,96	≤5,0
16	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³	1,76	≤50,0
17	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³	0,0058	≤0,5
18	Фториди	мг/дм ³	0,212	≤1,5 (0,7 – 1,2) ²
19	Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°C	КУО/см ³	23	≤50
20	Загальні колиформи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
21	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
22	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність	відсутність
23	Колифаги	БУО/см ³	відсутність	відсутність